

2023 年 2 月 24 日

認定病院患者安全推進協議会
会員病院 各位

認定病院患者安全推進協議会
施設・環境・設備安全部会

**施設・環境・設備（物的環境）に関連するインシデント・アクシデント事例
ご提供のお願い（ご回答期限：3 月 31 日）**

日頃より認定病院患者安全推進協議会の活動にご協力いただきまして、誠にありがとうございます。

認定病院患者安全推進協議会 施設・環境・設備安全部会（以下、当部会）は、施設・環境・設備（以下、物的環境）の視点から患者安全を推進することを目的に活動しています。

当部会では、毎年継続して「物的環境が関連するインシデント・アクシデント事例」の収集調査を実施しています。

本調査でご提供いただいた事例は今後の部会活動の参考とするとともに、病院名等を匿名化した上で当協議会ホームページ等にて公開いたします。また、協議会が主催するセミナーで活用させていただく場合があります。

つきましては、ご多用中恐縮ですが、医療安全管理部門や施設課、その他リハビリ科や医療機器を取り扱う部署なども含めて、院内の施設・環境・設備の医療安全に関わる皆様に本用紙 2 ページ以降「事例収集の概要・提出方法」を共有・ご確認いただき、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

【お問い合わせ先】

公益財団法人日本医療機能評価機構 教育研修事業部 永山

TEL：03-5217-2373 FAX：03-5217-2331

E-mail：p0031_info_psp_office@jcqhc.or.jp

	分類	解説	具体例
A	患者による使い方・置き方のリスク	患者が不適切な物の使い方や置き方をしたためにトラブルが発生した場合	患者がエスカレーターに禁止されているシルバーカーを乗せ、転倒した 等
B	物の性能のリスク	患者やスタッフが使用した物の仕様に問題があったためにトラブルが発生した場合	フットレストの裏側に皮膚が引っかかり、患者（または医療スタッフ）が怪我をした 等
C	不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク	建築や設備などの環境に問題があったり、メンテナンスなどに問題があることによりトラブルが発生した場合	歩行器等の車輪がエレベーターのドアの溝にはまり、患者（または医療スタッフ）が転倒した 等
D	スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク	スタッフが不適切な使い方や置き方などをしたり、確認不足によってトラブルが発生した場合	ダブルパイピングシステムへの取り付け・取り外しの際に乱暴に扱い、一部が割れた・割れた可能性があり、ダブルパイピングの目詰まりによる人工呼吸器の酸素供給不足となった 等
E	スタッフが作業する上での環境上のリスク	スタッフが確実な作業をする上で作業環境上問題があってトラブルが発生した場合	壁に装着した吸引器の蓋がアウトレットカバーに引っかかり、医療スタッフがライナー交換をスムーズにできないため、吸引が間に合わず曝露する心配がある 等

●ご提供いただくにあたってのご注意

- ① 収集させていただく事例は公開を目的としているため、事前に院内の許可をお取りください。また、ご提供いただいた事例は掲載の同意が得られたものとさせていただきます。
※院内の手続等で同意書の様式が必要な場合は、お問い合わせ先までご一報ください。
- ② 事例の内容を医療安全管理部門と共有したうえでご提出ください。

●事例提出方法

- ① Web 上の回答フォームにてご提出ください。

施設・環境・設備に関連するインシデント・アクシデント事例収集ページ

URL: <https://questant.jp/q/2023zirei> (直接アクセス)

もしくは 協議会ホームページ URL: <https://www.psp-jq.jcqh.or.jp/>

TOP > 協議会案内 > お知らせ > 「2023 年度 施設・環境・設備に関連するインシデント・アクシデント事例 ご提供のお願い」

- ② 回答フォームは、1 回につき 1 事例の入力となります。複数事例をご提供いただける場合には、お手数ですが、再度アクセスしてください。
- ③ ご回答期限 **2023 年 3 月 31 日（金）**
- ④ ご提供いただきたい内容（Web 上の回答フォームの設問項目）は、次ページ以降の内容となっております。



ご提供いただきたい内容（回答例つき）

Q 1. 以下の基本情報をご入力ください。

（①都道府県、②病院名、③ご回答者所属部署、④ご回答者氏名、⑤ご連絡先メールアドレス）

- ① 東京都
- ② ○○病院
- ③ ○○部
- ④ 機構 太郎
- ⑤ kikoutarou@xxxxxhp.or.jp

Q 2. ご提供いただける事例について以下の内容を詳しく入力してください。

【発生内容：何が起こったのか？】

【施設・環境・設備の視点から考えられる要因：どのようにして起こったのか？なぜ起こったのか？】

【施設・環境・設備に関する対策】

【発生内容のタイトル（○○（場所または要因）での○○（発生事象）】

外来トイレでの患者閉じ込め

【発生内容の詳細（詳しく入力してください）】

外来トイレより気分不良にてナースコールがあった。看護師がトイレのドアを開けようとしたが、ドアが押し戸となっており、患者の携帯用の酸素ポンベの滑車がドアに引っかかり、ドアが十分に開けられず、看護師がすぐに入ることができなかった。ドアを開け、ナースが入るまでに10分ほど時間を要した。患者は救出後冷汗・酸素飽和濃度が90%と下がっており救命処置を要した。

【施設・環境・設備の視点から考えられる要因】

- ・トイレ内が狭い。
- ・ドアが押し戸のため、介助者が中に入れない。
- ・ドアの近くに汚物容器が設置されており入口が狭くなっていた。

【施設・環境・設備に関する対策（特に対策をとっていない場合は未記入で結構です）】

- ・ドアの取り付けを変更する。
- ・汚物容器の配置を変更する（トイレのドア付近に置かない）。
- ・携帯用の酸素ポンベを使用している患者へ、多目的トイレを使用するように説明する。
- ・狭いトイレを使用する場合の危険性について、イラスト等で表示する。

Q 3. 以下の項目の中から、今回の事例に該当する「発生場所」をお選びください（複数選択可）。

- | | | | |
|---|----------------------------------|--|----------------------------------|
| ☐ 病室 | ☐ エレベーター | ☐ エスカレーター | ☐ 洗面所・浴室 |
| ☒ トイレ | ☐ 廊下 | ☐ 階段 | ☐ 検査室・処置室 |
| ☐ 手術室 | ☐ 集中治療室 | ☐ 玄関 | ☐ 外来待合室 |
| ☐ 外来診察室 | ☐ 救急外来 | ☐ ナース(スタッフ)ステーション | |
| ☐ 病院の外（敷地内） | ☐ その他（ ）※ | | |

※「その他」を選択する場合は、カッコ内に 具体的な内容をご記入ください。

Q 4. 以下の項目の中から、今回の事例に該当する「発生内容」をお選びください（複数選択可）。

- | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ☐ 転倒 | ☐ 転落 | ☐ 自殺 | ☐ 怪我・火傷 |
| ☒ 閉じ込め | ☐ 離院・徘徊 | ☐ 挟み込み | ☐ 落下物 |
| ☐ 食事 | ☐ 衝突・接触 | ☐ 感染 | ☐ 薬剤 |
| ☐ 輸血 | ☐ 治療・処置 | ☐ 医療機器等 | |
| ☐ ドレーン・チューブ | ☐ 検査 | | |
| ☐ その他療養上の世話 | ☐ その他 | | |

Q 5. 以下の項目の中から、今回の事例に該当する、「関連したもの」をお選びください（複数選択可）。

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| ☐ 車椅子 | ☐ 歩行器 | ☐ 点滴スタンド | ☒ 杖 |
| ☐ スロープ | ☐ ベッド | ☐ 窓 | ☐ ドア |
| ☐ 棚 | ☐ 手すり | ☐ 段差 | ☐ 溝 |
| ☐ 椅子 | ☐ 机 | ☐ カーテン | ☐ カート |
| ☐ シャワー | ☐ 浴槽 | ☐ 照明 | ☐ 標識・表記 |
| ☐ 床 | ☐ 機器 | ☐ 便器 | ☐ コード |
| ☐ エレベーター | ☐ エスカレーター | ☐ その他 | |

Q 6. 対象患者の精神・意識障害の有無を選択してください。

精神・意識障害がない場合は「無」を選択してください。わからない場合は「不明」を選択してください。

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| ☐ 有 | ☒ 無 | ☐ 不明 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|

Q 7. 以下の項目の中から、今回の事例に該当する、「リスク」をお選びください（複数選択可）。（A～E の詳細は 3 頁の表をご参照ください。）

- ☐ A. 患者による使い方・置き方のリスク
- ☐ B. 物の性能のリスク
- ☐ C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
- ☐ D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
- ☒ E. スタッフが作業する上での環境上のリスク
- ☐ その他
- ☐ 不明・不確定

Q 8～11. 今回の事例に関連した画像データ(JPEG)がございましたらご提供ください。（4 点まで投稿可能）。

<画像データの投稿手順>

- ①【画像を投稿する】ボタンをクリック
- ② 画像データ(JPEG)を選択し、【開く】ボタンをクリック
画面上に画像が表示され、「この画像でよろしいですか？」というメッセージが表示されます。
- ③ 全ての質問に回答後、画面下部の【送信】ボタンをクリック



Q 12. Q 8～11 で投稿していただいた各画像について、短めのコメントをお願いします（例. 対策前・後 など）

ご入力いただいた個人情報は、当機構の個人情報保護方針に基づき、安全かつ、適正に管理させていただきます。