

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 108

発生場所	病室	精神・意識障害の有無 無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所 (その他)			
関連したもの	機器	発生内容の分類 その他	

発生内容

設備

概要

通所リハの利用者さんより部屋が暑すぎて気分が悪いと利用中止の申し出があった。

要因

空調システムの劣化で、夏場に大人数がリハで動くことにより、冷房が効かなくなってしまった。

対策

別途、エアコンを増設した。

参照