

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号116

発生場所	その他	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他) 業者の出入口			
関連したもの	ドア	発生内容の分類	C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
		離院・徘徊	

### 発生内容

入院中の患者が離院した。

### 概要

新棟建設中であった。19:30頃、患者は病衣から私服に着替えて、地下1階の業者の出入り口から出て離院した。そして、職員で捜索後、数キロ離れた路上で発見した。

### 要因

・業者の出入りする所は21:00施錠で、21:00までは誰でも自由に出入りでき、誰が出入りしたか管理されていなかった。

### 対策

・業者の出入りする所も含め、病院の建物内へ出入り出来る扉の施錠状態・時間を調べ、把握した。セキュリティ委員会を開催し、施錠について取り決めを行った。・時間外出入口以外は、カードロック又は施錠した。(日勤終了後は時間外出入口に警備員が居る。将来は時間外出入口もカードロックとインターホンにする予定である)

### 参照