

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 132

発生場所	その他	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他) 保護室			
関連したもの	段差	発生内容の分類	C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
		転倒	

発生内容

保護室のドアのところに段差がありつまづき転倒骨折

概要

保護室に洗面後にもどった患者がドアの段差につまづき転倒

要因

段差があるところと気づきにくい。(精神症状があるため注意力が散漫になりやすい)

対策

けい光のテープ(赤)を貼って気づきやすくした。

参照