

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 198

発生場所	トイレ	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他)		無	
関連したもの	段差	発生内容の分類	C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
		転倒	

発生内容

トイレの段差につまづき、転倒した。

概要

点滴台を持って個室トイレに入るも、せまいため、点滴台はトイレの外に置いたところ、点滴台が動いてしまい、それを止めようと前に出たところトイレと部屋の段差につまづいて転倒した。

要因

・トイレが点滴を持って入るにはせますぎた。 ・トイレと部屋の間に段差があった。

対策

・トイレの段差を院内すべてなくした。 ・下痢をしている患者はポータブルトイレの設置や、見まもり歩行を行なう。

参照