

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 202

発生場所	エレベーター	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）		無	
関連したもの	歩行器、エレベーター	発生内容の分類 転倒	

発生内容

転倒

概要

エレベーターの籠と床に段差が生じ、歩行器の前輪が引っ掛かり転倒。

要因

30年以上前の旧型エレベーターであり、ブレーキシステムの誤差で段差が生じた。

対策

患者さんの単独使用を中止し業務用とした（患者さんは他のEVへ誘導）。

参照