

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号 277

発生場所	外来待合室	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所 (その他)		無	
関連したもの	棚	発生内容の分類 落下物	

### 発生内容

談話室にある本棚の棚板が棚から外れて、患者が座り込んでいた。

### 概要

・病棟の談話室から大きな物音で発見 ・本棚の板が外れ、本は散乱し、床に患者は座り込んでいた。 ・患者は、本を探そうと本棚の棚板に手を付いた時発生。患者は上下肢の痛みのみ。外傷はなし。

### 要因

棚を固定するピンは、老朽化で本の重みで曲がっている状況であった。

### 対策

新しい本棚を購入し設置。他の病棟の本棚も点検した。

### 参照

