

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号 280

発生場所	その他	精神・意識障害の有無 無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所 (その他) デイルーム			
関連したもの	棚	発生内容の分類 怪我・火傷、落下物、衝突・接触	

### 発生内容

デイルームにある流し台の棚（開き扉）を患者があけたところ扉が落下し、患者の左前腕にあたった。

### 概要

デイルームに流しがあり、その上に収納棚があった。本来は患者個人の物品を置いてはいけないが、ある患者がコップを入れていた。その患者自身がコップを取ろうと扉（開き扉）をあけたところ、扉自体が落下し、患者の左前腕に直撃した。発赤はあったが、自然治癒した。

### 要因

築20年設備の老朽化により、ねじの部分が折れていた。棚に患者個人の物品を置いてはいけないという表示がなかった。

### 対策

・設備の点検表を見直し、定期的に点検している。 ・個人の物品を置かないことの表示

### 参照