

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 284

発生場所	トイレ	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）		無	
関連したもの	床、便器	発生内容の分類	
		転倒	

発生内容

洋式トイレの床がぬれていて滑って転んだ。

概要

トイレの様式に入ろうとして扉を開けた時に、床がぬれていて足をすべらせて転倒。

要因

・トイレが詰まっており、床がぬれた状態であった。 ・トイレ不具合の早期発見体制が不十分（管理）

対策

・転倒の要因となる水漏れなどを早く発見するために、患者の協力を得るため、トイレ内にポスター掲示。 ・職員が午前・午後見回りを1回づつ行い記録に残す。（早朝と夕方の見回りに上記を追加） ・トイレの止水栓を全開にした。

参照