

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 293

発生場所	トイレ	精神・意識障害の有無 無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）			
関連したもの	ドア、その他	発生内容の分類 衝突・接触	

発生内容

プライバシー

概要

病院内の多目的トイレを使用中に扉を開けられてしまった。

要因

鍵の不具合。扉の不具合。結果、扉のパッキンが少し外れていて鍵の掛が不十分だったことにより、鍵が外れ扉が開いてしまったと思われる。

対策

扉・鍵の定期点検

参照