

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 318

発生場所	病室	精神・意識障害の有無 無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）			
関連したもの	照明	発生内容の分類 その他療養上の世話	

発生内容

照明

概要

病室の蛍光灯、「寝ている時にまぶしい」と患者より苦情。

要因

昼白色でまぶしいと感じていた。蛍光灯色・種類の影響。

対策

病室で使用する蛍光灯を限定した。病室は<白色> 廊下などは<昼白色>

参照