

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 340

発生場所	病室	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他)		有	
関連したもの	窓	発生内容の分類	C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
		離院・徘徊、挟み込み	

発生内容

患者様が、病室の中折れ三角窓から外に出ようとして大腿部で止まり引き上げる。

概要

腰の高さの三角窓（中折れ）を開け外に出ようとして両大腿部の中間あたりで止まり、抜け出せなくなっていた。

要因

- ・精神科閉鎖病棟の個室
- ・窓とほぼ同じ高さのタンス
- ・精神科閉鎖病棟における隔離中
- ・開口部が円周75cmくらい
- ・抜け出せるのではないかと思ってしまう
- ・ストッパーの不具合

対策

- ・現在建設会社に開口部の調整を依頼
- ・ストッパーの修理を行う

参照



ストッパー可動



ストッパー不具合

三角窓のストッパーが可動していると通り抜けができないが、うまく可動していないと開きが大きくなり通り抜けできそうになる。