

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 394

| | | | |
|------------|----|-----------------|---------------------------------|
| 発生場所 | 病棟 | 精神・意識障害の有無 無 | リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク |
| 発生場所 (その他) | | | |
| 関連したもの | 窓 | 発生内容の分類 転落 | |

発生内容

転落

概要

病棟の窓から外部へ転落事故が発生した。

要因

窓が自由に開けられる環境にあり、バルコニーが無い状態のため。

対策

窓の開放に制限をかけ、一定以上窓が開かないように改修した。

参照