

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号 400

発生場所	一般病棟 一般トイレ	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）			
関連したもの		発生内容の分類 閉じ込め	

### 発生内容

自立レベルの患者が、病棟中央にあるトイレにて排泄行う。排泄後気分不良となりナースコールにて看護師を呼ぶが、中から施錠してあり、外から看護師にて施錠を解除することができなかった。

### 概要

自立レベルの患者が、病棟中央にあるトイレにて排泄行う。排泄後気分不良となりナースコールにて看護師を呼ぶが、中から施錠してあり、外から看護師にて施錠を解除する手段がない。

### 要因

- ・外からの解除ができない、鍵の作りになっている。

### 対策

- ・鍵や作りの変更は早急にできないため、各病棟上から登れるよう脚立を置く。

### 参照

