

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例番号 24

発生場所	エレベーター	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）		無	
関連したもの	点滴スタンド、エレベーター、溝	発生内容の分類 その他	

### 発生内容

エレベーター出入口部（ドアのスライド部）のすき間（約2cm）にPiVスタンドのキャスターが入り込みスタンドが倒れてしまった。

### 概要

点滴スタンドを押しながらエレベーターから出ようとした際、点滴スタンドのキャスターが、約2cmほどの幅の溝にはまってしまい操作不能となり、スタンドが倒れ点滴が抜けてしまった。

### 要因

エレベータードアスライド部の溝が点滴スタンドのキャスターの幅と同じくらいで入りやすい状態だった。

### 対策

すき間を埋め、入らないようにほぼフラットな状態にした。

### 参照



エレベータードアスライド部の溝にゴムマットで隙間を埋め、点滴スタンドのキャスターがスムーズに移動するようにした。