

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 145

発生場所	エレベーター	精神・意識障害の有無	リスク B. 物の性能のリスク D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
発生場所（その他）		無	
関連したもの	エレベーター	発生内容の分類 落下物	

発生内容

ものの落下

概要

耳鼻科の内視鏡と検査道具一式を乗せたカートを外来から病棟へ搬送していた。エレベーターを降りる際に、カートの車輪がエレベーターと床の間隙間に挟まり、記録用のDVDレコーダーのリモコンをエレベーターと床の間隙間に落としてしまった。エレベーターを15分間停止して取り出すこととなり、落下したリモコンが故障し検査の録画ができず、検査に支障が出てしまった。

要因

物品が落下する危険性を十分に予測できていなかった。

対策

今後は落下する可能性があるものについては不用意に置いたまま運ばず、別のかごや袋に入れて搬送する。以前も採血検体や伝票類を落下させてこともあり、エレベーター保守会社へスポンジ・ゴムなど取付による隙間対策を依頼。

参照