

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 146

発生場所	廊下	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他)		無	
関連したもの	スロープ	発生内容の分類	A. 患者による使い方・置き方のリスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
		衝突・接触	

発生内容

病棟（後つけ）から出た所が傾斜になっている為、車イスのストッパーを自分で外した患者が自走始め、止まれなくなり、前の車イス自走車に衝突された。

概要

療養病棟で入り口にどあがあり、集団レクの為に病棟からの移動を集団的に行っていた。傾斜にかかる前に車イスをストップさせていたが、患者の思いが先行し、ストッパーを外し前に出た所、加速がつき前の車イスに衝突された。介助者とそれぞれ介助の必要な方に付き添っていた為静止できず。

要因

病棟の構造⇒30cmの段差ができる為に11cmの傾斜を1/18（専門用語のようです）で整備されている。

対策

・注意喚起・傾斜11cmの間に平坦な部分がある・抵抗のある床素材を利用している・ドアを付ける事で直接傾斜にかからないようにしている

参照