

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号422

発生場所	エスカレーター	精神・意識障害の有無 なし	リスク A. 患者による使い方・置き方のリスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）			
関連したもの	歩行器 エスカレーター	発生内容の分類 転倒	

発生内容

エスカレーターによる転倒。

概要

シルバーカーを使用している外来患者が、エスカレーターを使用した際に転倒。

要因

補助具を使用している患者であり、エスカレーターの使用が危険であった。エレベーターの案内が分かりづらい可能性がある。

対策

エスカレーターへの注意喚起。エレベーターの案内表示の追加。

参照