

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号446

発生場所	エレベーター	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）		なし	
関連したもの	歩行器	発生内容の分類 転倒	

発生内容

エレベーターと病棟フロア面の段差につまずき、転倒。

概要

歩行器を使用している患者がエレベーターを降りる際に、歩行器のタイヤがエレベーターと病棟フロア面の段差に挟まり歩行器が倒れ、転倒した。

要因

エレベーターは、4ヶ月ごとに点検・整備を行っているが、今回エレベーターが病棟フロア面より1cm低い位置で停車していたため、歩行器のタイヤが段差に引っかかった。

対策

担当課から業者に連絡し、エレベーターが止まる位置の調節依頼とすべての患者用エレベーターの点検を依頼した。

参照