

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号459

発生場所 トイレ

精神・意識障害の有無

リスク

発生場所（その他）

なし

C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク

関連したもの ドア

発生内容の分類

転倒

発生内容

個室内のトイレまでの動線及びドアの構造による転倒。

概要

トイレに入ろうとして、取っ手を握り押しして入ろうとしたら、ドアが止まらずに勢いあまって倒れて頭を打った。頭頂部に擦過傷2cm形成。

要因

トイレのドアを押すこともできるし、引くこともできる。慣れないと使い勝手が悪い。またトイレの入り口に手すりがないため、倒れかかってもつかまるところがない。

対策


ベッドからトイレ・洗面台まで、包括病床のみに手すりをつけてもらった。

参照

① トイレの前に手すりがない状態。



② 手すりをつけてもらった状態。ドアを押して入るが、中には近いところに手すりがない。



③ ドアを引いて入ろうとすると、後ろに倒れそうになる。

