

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号735

発生場所

病室

精神・意識障害の有無

リスク

発生場所（その他）

無

C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク

関連したもの

洗面所の水道

発生内容の分類

その他療養上の世話

発生内容

設備の故障による水道停止

概要

病室の設備故障により、洗面所の水が出なくなった。

要因

発生時までには使用できていたため要因は不明

対策

参照