

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号740

発生場所	トイレ	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所（その他）			
関連したもの	ドア	発生内容の分類	B. 物の性能のリスク
		その他	

発生内容

トイレ内で心肺停止状態の患者を発見

概要

病院を工事している作業員の体調が悪く、休憩室で横になり休んでいた。トイレに行くと言い、そのまま数分経過しても戻ってこないため、同僚がトイレの様子を見に行く。声をかけても返答がないことから、トイレドアをよじ登り中を確認し、倒れている作業員を発見する。

要因

トイレに施錠されており、外側からは開錠できない仕組みになっている。

対策

患者使用場所ではないことから、特に対応はとらない。

参照