

## 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

### 事例番号783

発生場所 玄関

発生場所（その他） -

関連したもの 杖、ドア

精神・意識障害の有無

無

発生内容の分類

転倒

リスク

B. 物の性能のリスク

C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク

#### 発生内容

中央玄関での転倒

#### 概要

脳神経内科の定期外来受診があり、9：30診察終了後、付き添いの妻が会計などで目を離しているすきに4点杖（両方）で病院中央の玄関へ行き、自動ドアに挟まれ転倒。倒れているところを職員が発見し駆け付けたが右大腿部痛があり動けず。ストレッチャーを準備、中央処置室へ搬送した。レントゲン撮影結果、右大腿骨頸部骨折と診断され手術となった。

#### 要因

自動ドアの反応が何らかの原因で悪くなっていた可能性がある。

#### 対策

#### 参照