

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号792

発生場所	トイレ	精神・意識障害の有無	不明	リスク	その他
発生場所(その他)	-				
関連したもの	ドア	発生内容の分類	閉じ込め		

発生内容
トイレでの閉じ込め

概要
当院では、トイレでの患者閉じ込め症例はない。しかし、他施設のトイレでの患者閉じ込め症例から、当院の全トイレ状況を検証した結果から、インシデント発生リスクと対策を検討した。

要因
5箇所トイレ内が狭く、連動した3枚ドアと便器の隙間に患者がはまった場合は、ドアの開閉が困難となり閉じ込められる可能性がある。

対策
ドアを強引に少し開け、隙間からドア上部のワイヤーをニッパーで切断する。

参照







廊下から見たトイレ

トイレ内で、ドアと便器の間隔を示したもの

下から見た拡大写真

トイレトラブル時は、青枠内の隙間から見えるワイヤーを切断する