

# 物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

## 事例882

発生場所	病院の外（敷地内）	精神・意識障害の有無	リスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
発生場所（その他）	—	無	
関連したもの	スロープ、手すり、段差	発生内容の分類 転倒	

### 発生内容

病院併設コンビニの出入り口にて転倒し脱臼をきたした事例

### 概要

両変形性膝関節症、右肩関節周囲炎で当院整形外科受診中患者。普段のADLは、歩行可能も階段昇降には手すりが必要であった。外来受診後、病院玄関から出てコンビニに行く際、階段手前までは手すりがあったが階段に手すりがなく、のぼった際に転倒。右肩関節前方脱臼と診断され徒手整復をおこなった。

### 要因

- ・病院外からコンビニに入る際は、階段の1つの端にしか手すりがなかった。
- ・構造上、病院外からのアクセスにスロープが建設できない。
- ・コロナ禍対策で院内からのコンビニへの入り口が封鎖されていた。

### 対策

- ・階段のもう1つの端に手すりを設置

### 参照



対策前



対策後